



Data 18/05/2021 Protocollo N° 246226 / 79.00.03.17.00 Class: H.420.03.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA. Variante urbanistica per la realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale lato sud della S.P. 30 Via Caltana nel tratto dal Cimitero a Via Pianiga. Parere relativo allo studio di Compatibilità Idraulica (DGR 2948/09).

al
COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
santamariadisala@cert.legalmail.it

e p.c. alla
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
Sede

CONSORZIO DI BONIFICA
ACQUE RISORGIVE
consorzio@pec.acquerisorgive.it

Con la presente si dà riscontro alla richiesta del parere di competenza inerente a quanto in oggetto, facendo seguito:

- A. alla valutazione di Compatibilità idraulica inviata da Codesto Comune il 14/05/2021 (ns.prot.n.222246);
- B. al parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive contenuto nel medesimo invio;

CONSIDERATO che:

- il tratto di territorio nel quale si prevede la realizzazione della pista ciclabile non evidenzia aree di pericolosità idraulica nel PAI del Bacino Scolante della Laguna di Venezia;
- non sono presenti, allo stato attuale, altre criticità idrauliche;
- la pista ciclopedonale si sviluppa per 150 m lungo la strada provinciale di via Caltana SP30 in area agricola: il primo tratto di 55 m verrà realizzato in adiacenza alla strada su tombinamento del fossato di guardia sud di via Caltana e il secondo tratto di 85 m verrà creato in affiancamento al fossato esistente creando un nuovo fossato verso l'area agricola;
- la capacità d'invaso del nuovo tombinamento, realizzato in continuità di quello esistente e in sostituzione dei due accessi alle proprietà private, sarà maggiore di quella esistente e il fossato di guardia sud di via Caltana verrà risagomato al fine di ripristinare le pendenze ormai inefficaci;
- lo studio di compatibilità prevede la creazione di volumi d'invaso destinati ad assicurare l'invarianza idraulica i cui valori paiono adeguati allo scopo;

SI ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA PARERE FAVOREVOLE
CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. prima di ogni intervento o trasformazione territoriale dovranno essere definite e realizzate adeguate misure di mitigazione che dovranno tener conto delle finalità della variante (pista ciclopedonale);
2. dovranno essere realizzati, quali misure compensative necessarie per assicurare l'invarianza idraulica, i volumi d'invaso indicati nello studio di compatibilità pari a 55.7 m³, corrispondenti a 934 m³/ha i quali sono da considerarsi - allo stato attuale delle verifiche - come valori minimi. I predetti volumi potranno essere ottenuti attraverso la realizzazione di aree verdi soggette a sommersione, il sovradimensionamento delle

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio civile di Venezia

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) - Tel. 041.279 5508 - 5684 - 5774 - 4688 - Fax 041.2794124
e-mail: geniocivileve@regione.veneto.it P.E.C.: geniocivileve@pec.regione.veneto.it



scoline o dei canali a cielo aperto, della rete di recapito delle acque meteoriche, nonché mediante vasche di laminazione o con altri provvedimenti idraulicamente equivalenti; dovranno altresì essere previste tutte le ulteriori misure atte a evitare ogni possibile aggravamento della situazione e ad assicurare l'efficacia idraulica degli invasi previsti (invasi supplementari, separazione delle acque nere dalle bianche, controllo e limitazione delle portate effluenti, ecc.);

3. i progetti delle opere di laminazione, scarico, restituzione, ecc. delle acque meteoriche dovranno essere sottoposti ad esame da parte del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica, ecc.), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle;
4. in tutti i casi in cui sia possibile, anche in relazione alla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti, si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, verificando l'opportunità o l'obbligo di predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente;
5. si dovranno recepire ed attuare le indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nel parere di cui al punto B), laddove non in contrasto con le presenti;
6. le Norme Tecniche dovranno essere completate, laddove necessario, con quelle fin qui prescritte, le quali prevalgono, se in contrasto, su quelle eventualmente già presenti anche di carattere idraulico.

S'intendono richiamati, per quanto applicabili, i contenuti dei pareri relativi al P.A.T. e al P.I.

Il Comune di Santa Maria di Sala dovrà assicurare che le opere relative alle misure di mitigazione e compensazione idraulica siano realizzate contestualmente agli interventi previsti e regolarmente mantenute.

Tutto ciò posto, restano in ogni caso fatte salve sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento, sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alle reti di bonifica, come ad esempio quelle inerenti alle distanze dagli argini e dalle sponde delle opere e degli scavi che devono essere specificamente autorizzati, con apposito iter istruttorio, dall'Ente avente competenza sul corso d'acqua interessato.

Il presente parere viene rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2948/09 ai soli fini di una verifica della compatibilità degli interventi con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio e non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste dalla variante in oggetto, restando in capo al progettista la responsabilità di assicurare il corretto dimensionamento delle opere idrauliche previste.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

dott. ing. Salvatore Patti

P.O. Opere Idrauliche -
Coordinamento Progetti e Lavori
Responsabile: dott. ing. Alessandro Morandi
Referente: dott. ing. Emanuela Cristante tel. 041-2794156

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio civile di Venezia

Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE) – Tel. 041.279 5508 – 5684 - 5774 – 4688 - Fax 041.2794124
e-mail: geniocivileve@regione.veneto.it P.E.C.: geniocivileve@pec.regione.veneto.it